


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B



MAG0P008VCQE-29495/10-

Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava
Primaciálne nám. 1
P. O. Box 192
814 99 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Miesto a dátum odoslania
	26206/2010/Šr	Švajdlenka/ 273	Bratislava, 09.09.2010

Vec:

Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. /ďalej len BVS/ ku kanalizačnému zberaču v Bratislave, Dvojkřížna ulica, parcelné číslo 3553/9,10, pre Magistrát hlavného mesta SR.

K Vašej žiadosti doručenej dňa 23.08.2010, zaujímame z hľadiska BVS nasledovné stanovisko:

VYJADRENIE BVS

Podľa našich orientačných podkladov cez hore uvedenú nehnuteľnosť prechádza kanalizačný zberač „G“ DN2600/1650 a verejný vodovod DN800.

Ochranné pásmo kanalizačného zberača /vonkajšia šírka 3600 mm/ je 3 m a verejného vodovodu DN800 je 5 m od vonkajšej šírky potrubia horizontálne na obe strany.

S navrhovaným zámerom je možné súhlasiť, len ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

- Požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí.
- Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
- Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany.
- V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Pred návrhom umiestnenia zámeru, pri súbehu alebo križovaní navrhovaných inžinierskych sietí s vodovodom alebo kanalizáciou a pod. je potrebné v dotknutom území vytýčiť a zamerať inžinierske siete a polohu navrhovaného objektu zodpovedným geodetom a dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich súčastí.
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
Objednávku je potrebné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.

Tel.: 02/482 53-klapka

Zákaznícke hodiny: pon.: 8⁰⁰-17⁰⁰, ut. a štvr.: 8⁰⁰-12⁰⁰, str.: 8⁰⁰-15⁰⁰, prestávka na obed: 12⁰⁰-12³⁰

Call centrum: 0850 123 122, Fax: 02/482 53 510, E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk

Peňažný ústav: VÚB Bratislava-Ružinov, č. účtu: 1004062/0200

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

24,

Ak v danej lokalite sa nachádza verejný vodovod alebo verejná kanalizácia, na ktoré nie je uzatvorená zmluva o prevádzke verejného vodovodu alebo kanalizácie s našou organizáciou, o vytýčenie je potrebné požiadať vlastníka alebo prevádzkovateľa vodohospodárskeho diela.

7. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
8. Akákoľvek stavebná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov príslušného majstra BVS.
9. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný majster BVS.
10. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému majstrovi BVS.
11. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Vyjadrenie BVS je platné dva roky.

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Hodiny pre zákazníkov požadujúcich informácie a konzultácie o technickom riešení pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu na oddelení vyjadrovacích činností sú:

Pondelok: 8⁰⁰-17⁰⁰ hod.

Streda: 8⁰⁰-15⁰⁰ hod.

S pozdravom



Ing. Alena Wesselényiová
vedúca oddelenia vyjadrovacích činností

Prílohy

Projektová dokumentácia


Na vedomie

BVS: DDV, DOOV

Upozornenie

V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu dochádza k trestnému činu krádeže podľa §212 ods. 2 písm. e/ zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

V prípade neoprávneného vypúšťania odpadovej vody do verejnej kanalizácie sa producent dopúšťa priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e/ zákona č. 442/2002 Z. z.



Verejný vodovod a kan-
alizačný systém
podkladové informácie
ako vstupné informácie
Toto overenie nenahrádza
projektu. Podpis verejných
k zadaniu a výkrytu pracovní
VII. zariadení správ
Bratislava
826 46 Bratislava
(súhlasí miestnosť)
402/4/1/15
3522/1